


**Rapporto di prova n° 21LA04871
del 22.10.2021**


21LA04871

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Coldrerio
 Via P.F. Mola 17, CP 112
 6877 Coldrerio TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 21.10.2021

Data accettazione: 21.10.2021

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Colle degli Ulivi (acque miscelate) -
6877 Coldrerio

Data inizio analisi: 21.10.2021

Data fine analisi: 22.10.2021

Temperatura prelievo: 13.8 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /4

N° Ordine 21-003497	Tariffa Vedi tariffario	Condizioni Vedi Condizioni generali	Netto CHF 163.35	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------	--------------------	------------------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Metabolita Clorotalonil R417888	SOP-LAB192	0.031	µg/l
Metabolita Clorotalonil R471811	SOP-LAB192	0.249	µg/l
Metabolita Clorotalonil SYN507900	SOP-LAB192	< 0.025	µg/l

Giudizio:

Il tenore del metabolita del clorotalonil R471811 misurato è superiore a 0.1 µg/L. A causa della seconda decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale sul ricorso di Syngenta Agro AG nel caso clorotalonil, dal 18.02.2021 e fino alla decisione principale, non è più possibile esprimere alcun giudizio legale sui suoi metaboliti.

 Laboratorio cantonale
 Il collaboratore tecnico


 Ing. ETS T. Roth