

Rapporto di prova n° 21LA05426 del 01.12.2021



21LA05426

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17, CP 112
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 30.11.2021

Data accettazione: 30.11.2021

Punto di prelievo: Uscita serbatoio cdu (acque miscelate) -
6877 Coldrerio

Data inizio analisi: 30.11.2021

Data fine analisi: 01.12.2021

Temperatura prelievo: 12.5 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /5

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-004013	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 163.35	IVA esclusa	Seguirà fattura


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Metabolita Clorotalonil R417888	SOP-LAB192	0.034	µg/l
Metabolita Clorotalonil R471811	SOP-LAB192	0.262	µg/l
Metabolita Clorotalonil SYN507900	SOP-LAB192	< 0.025	µg/l

Giudizio:

Il tenore del metabolita del clorotalonil R471811 misurato è superiore a 0.1 µg/L. A causa della seconda decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale sul ricorso di Syngenta Agro AG nel caso clorotalonil, dal 18.02.2021 e fino alla decisione principale, non è più possibile esprimere alcun giudizio legale sui suoi metaboliti.

Laboratorio cantonale
Il collaboratore tecnico


Ing. ETS T. Both